

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области**

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности № 3

г. Челябинск, ул. Копейское шоссе, 35, телефон (351) 254-72-65, 254-72-71; lengpn@mail.ru

Предписание № 1334/1/1-6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
направления развития воспитанников № 101 г. Челябинска**

(далее по тексту МБДОУ ДС ОВ № 101)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности № 3 по пожарному надзору № 1334 от 22.09.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. (на объекте) 27.10.2015г., с 13 ч. 20 мин. по 14 ч. 00 мин. (в ОНД № 3) 27.10.2015 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором отдела надзорной деятельности № 3 по пожарному надзору Чухаевым Петром Сергеевичем объекта защиты МБДОУ ДС ОВ № 101, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Карпенко, 7, совместно с заведующим МБДОУ ДС ОВ № 101 Богдановой Л.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п./п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
2-й этаж				
1	Помещение № 2 не защищено автоматической пожарной сигнализацией. (расчёт категории пожарной опасности не предоставлен)	п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6, ч.3,4 ст. 4, ст.54, 83, 91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г., приложение А, п. А4, п.13.3.2. СП 5.13130.2009.	01.06.2016	
2	Помещение № 9 не защищено автоматической пожарной сигнализацией. (расчёт категории пожарной опасности не предоставлен)	п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6, ч.3,4 ст. 4, ст.54, 83, 91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г., приложение А, п. А4, п.13.3.2. СП 5.13130.2009.	01.06.2016	
3	Помещение № 21 не защищено автоматической пожарной сигнализацией. (расчёт категории пожарной опасности не предоставлен)	п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6, ч.3,4 ст. 4, ст.54, 83, 91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г., приложение А, п. А4, п.13.3.2. СП 5.13130.2009.	01.06.2016	
1-й этаж				

4	Эвакуационное освещение на путях эвакуации (помещение № 11) не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (блок аварийного освещения при проверке отключения от электросети не светятся)	п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390	01.06.2016	
5	Помещение № 3 не защищено автоматической пожарной сигнализацией. (расчет категории пожарной опасности не предоставлен)	п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6, ч.3,4 ст. 4, ст.54, 83, 91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г., приложение А, п. А4, п.13.3.2. СП 5.13130.2009.	01.06.2016	
6	Помещение № 9 не защищено автоматической пожарной сигнализацией. (расчет категории пожарной опасности не предоставлен)	п.1 ч.2 ст.1,ч.1 ст.6, ч.3,4 ст. 4, ст.54, 83, 91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08г., приложение А, п. А4, п.13.3.2. СП 5.13130.2009.	01.06.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНД № 3, заместителю начальника ОНД № 3 (454091 г. Челябинск, ул. Тагильская, 24-а), в Ленинский районный суд г. Челябинска (454085 г. Челябинск, ул. Новороссийская, 50), либо в Арбитражный суд Челябинской области (454000 г. Челябинск, ул. Воровского, 2) в течении 15 дней с момента его получения. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 г.).

Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности № 3
по пожарному надзору



Г.С. Чухаев

«27» октября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Субботинский Владимир Александрович
(должность, фамилия, инициалы)

Чухаев
(подпись)

«27» октября 2015 г.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99; Телефон доверия Уральского регионального центра (343)371-99-99; Телефон «Доверия» ДНД МЧС России (495) 499-99-99